elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECCRS25

BEND 90° IP40 Ø25 mm - GREY

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Raccords > Raccords ip40-ip64 > Coude pour tubes rigides > Coude 90°

Symboles/marques/approbations techniques

IP40 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Coude à 90° pour le raccordement de deux tubes de même diamètre, réalisé en technopolymère antichoc à base de PVC rigide. Indice de protection IP40. Degré d'auto-extinguibilité V0 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960 °C. Produit conforme aux normes EN 61386-1, EN 61386-21.
Diamètre 25 mm - rayon de courbure 85 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC000936 - Coude pour tubes de montage

Matériau	Plastique	**Qualité du matériau**	PVC	**Sans halogène**	No
Traitement de surface	Non traité	**Couleur**	Gris	**Modèle**	Prise
Diamètre	25 mm	**Flexible**	No	**Résistant aux UV**	Oui
Qualité du revêtement de surface	Non revêtu	**Surface polie**	No	**Surface brossée**	No
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Sans	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Pour diamètre de tube nominal**	25 mm
Avec manchon	Oui	**En deux parties**	No	**Avec ouverture d'inspection et couvercle**	No
Rayon	85 mm	**Angle du coude**	90 °C		

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Documentation disponible en téléchargement



Certification

Tubo Rigido TG15 e Raccordi_2023.pdf



Certification

LICENCE NF - TG15 -2022 - Licence - Certificat Produits-14694838-778138-0000732340-6.p....pdf

Code à barres

8050880888085

Pack

25 NR

0.75 [kg]

8057711593484

Cardboard

300 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

9 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.