

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE SYSTÈME DE MOULURE SÉRIE MC22-32x13

Pour le montage des moulures sur les murs et les plafonds, surtout sur les surfaces non conductrices, il est conseillé d'employer des goujons à expansion en nylon, notre référence TC de diamètre de 4 mm minimum et 6 mm maximum, avec les vis relatives ou bien des clous en acier, en maintenant une distance entre chaque dispositif de fixation de 30 cm au minimum et 70 cm. au maximum.

Pour la fixation des goulottes et des moulures sur des parois métalliques qui ne sont pas reliées au circuit de terre, ou en tout cas sur des surfaces conductrices d'électricité, il est nécessaire d'employer un adhésif ou un mastic du type « contact », normalement vendu dans le commerce, en prenant soin d'étendre l'adhésif sur toute la surface du canal en contact avec le mur, et de suivre le mode d'emploi du produit utilisé.

Pour des emplois qui ne sont particulièrement lourds, il est même conseillé, pour des raisons de commodité et de rapidité de montage, d'employer un ruban adhésif double face, après en avoir vérifié la résistance sur un échantillon d'essai.

Pour la coupe des goulottes, des moulures et des couvercles, utiliser des scies à métaux, munies d'une lame à petites dents.

Possibilité de changement de direction avec accessoires correspondant aux dimensions des goulottes et moulures, présentés sur catalogue, selon les exemples reportés dans la norme EN 50085-1, EN 50085-2-1.

Important : Assurez-vous toujours que les attaches « A » et « B » des accessoires sont correctement assemblés à l'intérieur et à l'extérieur sur la base de moulure.

Après avoir fixé la base de la goutte ou la moulure au mur, on procède au montage du couvercle avec une simple pression manuelle, en prenant soin de raccourcir le couvercle autant que nécessaire pour permettre, éventuellement, la pose des accessoires adaptés aux goulottes ou moulures, qui pourront être ajoutés selon les schémas ci-dessous. :

