




CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1-ID		
Tensione nominale	250V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		
TIPO			
Tensione nominale			
Poli-Corrente nominale			
Intervento			
Potere C.C.			
Differenziale-Tipo-Taratura			
Sezione collegamenti			

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4					SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309					
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h					
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~					
Corrente	16A	16A	16A	16A					
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²					

1	L.V.		24/05/2021			
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description		COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
ELETTRICANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code COMM.-Job E C T N?		
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6900715 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA		FOGLIO Sheet		EM. Issue		
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.