




CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1-ID		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 32A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	4 mm ²		
TIPO	MAGNETOTERMICO MT2	MAGNETOTERMICO MT3	MAGNETOTERMICO MT4
Tensione nominale	250V~ 50/60Hz	250V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A	1P+N - 16A	3P - 16A
Intervento	Curva C	Curva C	Curva C
Potere C.C.	6 kA	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	---	---	---
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4				SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309				EN 60309
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h				3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	380-415V~	380-415V~				346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	32A				32A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²				4 mm ²

1		L.V.		24/05/2021			
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code		
					COMM.-Job E C T N?		
					FOGLIO Sheet		
					EM. Issue		
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6900754 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA							
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.	