



EC elettrocanali

TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 63A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	16 mm ²		
TIPO	MAGNETOTERMICO MT2	MAGNETOTERMICO MT3	MAGNETOTERMICO MT4
Tensione nominale	250V~ 50/60Hz	250V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A	1P+N - 16A	3P+N - 32A
Intervento	Curva C	Curva C	Curva C
Potere C.C.	6 kA	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	---	---	---
Sezione collegamenti	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8
Tipo	P17/P30	P17/P30	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309
N° poli	2P+T	2P+T	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~	380-415V~	380-415V~	346-415V~	346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	16A	32A	32A	32A	32A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²

1		L.V.			29/03/2018
EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN
MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

This document cannot be used by others for any purpose,
without prior written consent

	CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code
--	---

COMM.-Job	E	C	T	N?
-----------	---	---	---	----

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOGLIO				EM.	
Chest				Issue	

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4
ART. EC6900898

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA

IMPIANTO – Plant

[illegible]

SCALA GRAFICA – Graphic scale

RIF. CLIENTE – Client ref.	
----------------------------	--