

A
B
C
D
E

1


2

3

4

5

6



CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	MAGNETOTERMICO MT1	DIFFERENZIALE ID1	
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	
Poli-Corrente nominale	3P+N - 63A	3P+N - 63A	
Intervento	Curva C	---	
Potere C.C.	10 kA	---	
Differenziale-Tipo-Taratura	---	AC / 30 mA	
Sezione collegamenti	10 mm ²	10 mm ²	

1																	
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description	COMPL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date												
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code <table border="1"> <tr> <td>COMM.</td> <td>Job</td> <td>E</td> <td>C</td> <td>T</td> <td>N?</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		COMM.	Job	E	C	T	N?						
COMM.	Job	E	C	T	N?												
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC690PL5		FOGLIO Sheet		EM. Issue													
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 10kA																	
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale													
RIF. CLIENTE - Client ref.																	

1

2

3

4

5

6