


CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO MT1	DIFFERENZIALE ID1-ID2	
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	
Poli-Corrente nominale	3P+N - 125A	3P+N - 63A	
Intervento	Curva C	---	
Potere C.C.	10 kA	---	
Differenziale-Tipo-Taratura	---	AC / 30 mA	
Sezione collegamenti	25 mm ²	16 mm ²	

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h		
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	346-415V~	346-415V~	346-415V~		
Corrente	16A	16A	16A	32A	32A	63A		
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	10 mm ²		



1		L.V.		15/07/2014													
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date										
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent				CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code <table border="1"> <tr> <td>COMM.-Job</td> <td>E</td> <td>C</td> <td>T</td> <td>N?</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		COMM.-Job	E	C	T	N?					
COMM.-Job	E	C	T	N?													
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6910809		Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 10kA				FOGLIO Sheet											
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.											