




CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	DIFFERENZIALE ID	MAGNETOTERMICO MT1-2	MAGNETOTERMICO MT3
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	230V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	3P+N - 40A	1P+N - 16A	3P+N - 16A
Intervento	---	Curva C	Curva C
Potere C.C.	---	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA	---	---
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE							
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	SP1
Tipo	P17/P30	P17/P30	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309
N° poli	2P+T	2P+T	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~	380-415V~	346-415V~	346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²

CABLAGGIO ESTERNO H07RN-F 5G 2,5 mm²

1		L.V.		04/07/2014			
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
ELETTROCANALI S.p.A. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code		
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6902503		Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA			FOGLIO Sheet		
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.	