

EC340105

DRY LINING JUNCTION BOX 120X100X50



Coffrets > Encastrés > Boîtes de jonction > Série 340 - pour murs en plaques de plâtre > Boîte de dérivation encastré

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002601 - Boîte d'appareillage encastré

| | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|
| Type de montage | Mur creux | Classe de protection (IP) | IP40 | Matériau | Plastique |
| Sans halogène | No | Traitement de surface | Non traité | Couleur | Bleu |
| Largeur | 120 mm | Modèle | Autre | Longueur | 110 mm |
| Finition du couvercle | Couvercle borgne | Profondeur intérieure | 50 mm | Maintien de fonction | Sans |
| Garnissage | Sans | Forme | Rectangulaire | Nombre d'entrées | 12 |
| Entrée de l'arrière | Oui | Conforme selon BS 4662 | No | À coupler | No |
| Couvercle transparent | No | Verrouillage de tube | No | Type de construction | Boîte de jonction |
| Coupe-vent | No | Pour diamètre du tube | 20/25 mm | Fixation du couvercle | Vissé |
| Plombable | No | Avec blindage | No | Équipé d'une couronne rotative | No |
| Profondeur | 0-50 mm | Avec vis | Oui | Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | No | Traversée de boîtier par une tubulure | No | Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | No |
| Verrouillage de tube en option | No | Nombre d'embouts fournis | 0 | Borne, position fixe | No |
| Fixation au crochet de luminaire | No | Tubulure | Sans | Application spéciale | Sans |
| Avec cloison | No | | | | |

Code à barres



8033576778105

Unit

1 NR

0.14x0.05x0.125 [m]

0.1267 [kg]



8055035960050

Cardboard

120 NR

0.405x0.605x0.55 [m]

15.204 [kg]